



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
КУРГАНСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
Станционная ул., 20, г. Курган,
Курганская обл., 640001,
тел. 8 (3522) 43-28-67

Заведующей ЧДОУ «Детский сад №145
ОАО «РЖД»

Моисеевой О.В.

Гагаринская ул., д.22, п.Введенское,
Кетовский р-он, Курганская обл.,
641321

10.06.2022 № 2-05-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Курганской транспортной прокуратурой совместно со специалистом Главного управления МЧС России по Курганской области 08.06.2022 проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности ЧДОУ «Детский сад №145 ОАО «РЖД» (далее – детский сад №145) по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, п.Введенское, ул.Гагаринская, д.22.

Согласно п.6 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать средства противопожарной защиты в исправном состоянии.

Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлены требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях, к ограничению распространения пожара в зданиях и сооружениях, а также к декларации пожарной безопасности объекта защиты.

В соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности.

АВ020143

Общие правила обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила противопожарного режима).

В результате проверки, проведенной 08.06.2022 в деятельности детского сада №145, выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Так, в нарушение п.31 Правил противопожарного режима, на втором этаже здания ковры и ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов, не закреплены к полу.

На объекте защиты на путях эвакуации световое табло «выход» находится в неработоспособном состоянии, чем нарушены нормы ст.84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

В нарушение п.29 Правил противопожарного режима, противопожарная дверь в электрощитовой и противопожарная дверь в прачечной не имеют устройств для самозакрывания.

Установлено, что здание детского сада №145 имеет II степень огнестойкости.

Вместе с тем, складское помещение пожароопасной категории В2, расположенное в кабинете методиста на 2 этаже указанного здания, в нарушение ст.88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа справа и слева.

Аналогично помещение склада сыпучих продуктов пожароопасной категории В2, расположенное в здании детского сада №145, не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа.

Кроме того, в нарушение п.12 Правил противопожарного режима, не обеспечено наличие на дверях помещений категории В2 обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.

В нарушение п.54 Правил противопожарного режима, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии.

Декларация пожарной безопасности детского сада №145 не соответствует требованиям ст.64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказа МЧС России от 16.03.2020 №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности в здании детского дошкольного учреждения свидетельствуют об отсутствии надлежащей степени ответственности руководства за обеспечение безопасности детей, пребывающих в детском саду ежедневно.

Наличие вышеуказанных нарушений является угрозой для безопасности жизни и здоровья малолетних, что недопустимо.

Требуется принять меры по исправлению ситуации, при этом лица, допустившие указанные нарушения закона, подлежат привлечению к ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

В течение месяца со дня внесения представления о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

С целью обеспечения обязательного участия прокурора в рассмотрении внесенного акта прокурорского реагирования о времени, дате и месте рассмотрения представления сообщить в Курганскую транспортную прокуратуру письмом по адресу: г. Курган, ул. Станционная, д.20, либо по электронной почте kurgan-trans-prok@990.mailop.ru. Представление рассмотреть с участием сотрудника прокуратуры.

На основании части 2 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности.

На основании изложенного, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

Заместитель транспортного прокурора

советник юстиции

С.А. Перепечин